



## Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ

# TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

**Érvényes: 2022.02.01.**

**Összeállította:**

**Wurczinger László**

**Tűzvédelmi előadó**

**tel: +36 20 9810158**

**azonosító szám: 52-861-10**

**kiállító: TŰSKE KFT Budapest 2020.11.30.**

**Wurczinger László Ev.**  
Munkavéd. tech. tűzvéd. ea.  
8053 Bodajk, József A. u. 14.  
Bszsz.: 11667007-06714300-67000006  
Adósz.: 46573780-2-27 \*Kisadózó\*  
Nytsz.: 987121

---

## Tűzvédelmi szabályzat

A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ (továbbiakban: Központ) területére, közösségi épületére vonatkozó tűzvédelmi előírások betartása, betartatása érdekében a tűz elleni védekezésről a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. § (1) bekezdésében, valamint a 33/1999. (IX. 24.) BM rendelet alapján továbbá az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tűzvédelmi használatra vonatkozó előírásait figyelembe véve a Gyermekvédelmi Központ Tűzvédelmi Szabályzatát kiadom.

### **Szabályzat hatálya:**

Jelen Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozik a Központ valamennyi helyiségére, közösségi épületére, valamennyi munkavállalójára és a területére belépő bármely személyre.

A Központ alkalmazottjai más szervezet telephelyén tartózkodva kötelesek betartani a jelen Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakon kívül a helyi tűzvédelmi előírásokat is.

A Tűzvédelmi Szabályzat végrehajtásáról, tudatosításáról és a benne foglaltak betartásának folyamatos ellenőrzéséről valamennyi vezető beosztású munkavállaló köteles gondoskodni.

Jelen szabályzatot a munkavállalókkal oktatás keretén belül ismertetni kell.

A szabályzat előírásainak be nem tartása – a cselekmény súlyosságától függően – munkajogi szankciókat idegen személyeknél a területről történő azonnali eltávolítást, illetve tűzvédelmi bírságolási eljárást von maga után.

### **A szabályzat célja:**

A Tűzvédelmi Szabályzat célja a tűzvédelmi előírások, magatartási szabályok összefoglaló ismertetése:

- Amelyeket a használat, üzemeltetése, átalakítás, felújítás során az Intézmény épületének, helyiségeinek tűzbiztonsága és a megelőző tűzvédelmi feltételek kialakítása érdekében végre kell hajtani.
- Amelyek megtartásával, végrehajtásával az Intézmény területén a tüzesetek megelőzhetők és elkerülhetők.
- Amelyek elsajátításával a tűzkár csökkenthető és a személyek testi épsége megóvható.

---

## I. A Tűzvédelmi Szabályzat

### A Tűzvédelmi szabályzat tartalmazza:

- Tűzvédelmi szervezetének felépítését és tagjainak feladatait
- A tűzvédelmi oktatás rendjét, oktatással kapcsolatos követelményeket
- A helyiségekben folytatott tevékenységekre, általános és eseti használati előírásokat
- Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételeket
- Beosztott munkavállalók tűzvédelmi feladatait és a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek kötelezettségeit
- Raktározás és tárolás szabályait,
- Irodahelyiségek tűzvédelmi előírásait,
- Mosdók, Wc-k tűzvédelmi előírásait,
- Villamos berendezéssel támasztott alapvető követelmények.

### 1. Tűzvédelmi szervezet felépítése és tagjainak feladatait:

A Központban önállóan tűzvédelmi szervezetet nem kell létrehozni. A vezető beosztást betöltő személyek munkakörük ellátása mellett kötelesek a tűzvédelmi előírásokat betartani és betartatni, az alábbiak szerint:

#### a) A Központ intézményvezetőjének tűzvédelmi feladatai:

Távollétében mindenkori helyettese látja el a feladatokat.

- A tűzvédelmi tanácsadó javaslatára gondoskodik a tűzvédelmi feladatok zavartalan ellátásáról, és biztosítja a működési feltételeket.
- Gondoskodik ezen Tűzvédelmi Szabályzat elkészítéséről, időszakos módosításáról, kiegészítéséről.
- Intézkedik a Tűzvédelmi Szemlében, valamint a tűzvédelmi hatóság által tartott tűzvédelmi vizsgálatokon feltárt, illetve az egyéb módon tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságok megszüntetéséről.
- Gondoskodik a tűzvédelmi feladatok végrehajtásához szükséges pénzeszközök éves pénzügyi tervben történő beállításáról, valamint az előírányzott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról.
- Intézkedik az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére.
- Eljár, illetve kezdeményez a tűzvédelmi utasításokat be nem tartókkal szemben.
- A tűz elleni biztosítás megkötéséről, módosításáról, tárgyal a Biztosító Társaságokkal, megállapodás esetén aláírja a szerződést.
- Tűzeset bekövetkezésekor részt vesz annak vizsgálatán.

---

*b) A Központ tűzvédelmi tanácsadójának feladatai:*

A Központ a tűzvédelmi feladatok figyelemmel kísérésére tűzvédelmi tanácsadót foglalkoztat az alábbiak szerint:

- Figyelemmel kíséri ezen szabályzat naprakészességét, szükség szerint átadja annak kiegészítését, módosítását, s erről tájékoztatja az Intézmény vezetőjét,
- A tűzvédelmet érintő jogszabályokat, szabványokat beszerzi, illetve változásait figyelemmel kíséri.
- Negyedévente tűzvédelmi ellenőrzést tart és az ott szerzett tapasztalatokról tájékoztatást ad az intézményvezetőnek.
- A katasztrófavédelmi igazgatóság által tartott tűzvédelmi vizsgálatokat köteles előkészíteni és személyes közreműködésével elősegíteni.
- A Központ területén járva folyamatosan, továbbá évente egyszer szemle keretében köteles ellenőrizni a tűzvédelmi előírások betartását, a tűzvédelmi iratok naprakészességét.
- Évente egy alkalommal a beosztott dolgozók tűzvédelmi oktatását megtartja.
- Intézkedik az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére.

*c) Dolgozók feladata:*

- Ismerje meg a kiadott utasításokat,
- Az utasításban névre szóló feladatok elvégzésére készüljön fel. Szükség szerint koordináljon azokkal a személyekkel, akikkel közös feladtuk van tűz esetén (Tűzriadó terv)
- Sajátítsák el a porral oltókészülék kezelésére vonatkozó utasításokat, hogy szükség esetén tudják azokat szakszerűen kezelni. Tűzriasztáskor az utasításban foglaltak alapján körültekintően járjanak el.

## **2. A tűzvédelmi oktatás, vizsgáztatás rendje és témája:**

- A Központba újonnan belépő munkavállalókat a tevékenységi körükhöz szükséges általános tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.
- Valamennyi munkavállalót évenként egy alkalommal ismétlődő oktatásban kell részesíteni és az oktatás megtartását „Oktatási Naplóban” kell vezetni.
- A Központnál tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakör nincsen.
- A Központ területén a mindenkori ott dolgozó munkavállaló legyen tisztában tűzvédelmi kötelezettségeivel.

*Oktatás témája:*

- Általános tűzvédelmi ismeretek
- Tűzoltó készülékek fajtái, kezelésük
- Nyílt láng és dohányzás szabályai
- Raktározás és tárolás szabályai
- Beosztott munkavállalók feladatai
- Elektromos készülékek használata
- Tűzvédelmi főkapcsoló
- Égési sérülések elsősegélynyújtása

- 
- Tűzesetek jelzése
  - Munkahely sajátosságai
  - Kijáratok, vészkijáratok helyére a menekülési utak és kiürítés biztosítása.

### **3. A helyiségekben folytatott tevékenységek általános és eseti használati előírásai:**

- Az épületet és helyiségeket csak a helyi önkormányzat által kiadott használatbavételi engedélyben rögzített rendeltetésnek megfelelően szabad használni.
- A helyiségekből a tevékenysége végzése során keletkezett éghető anyagokat, hulladékokat folyamatosan, de legalább a munkaidő végén el kell távolítani.
- A helyiségek közlekedési útjait, ajtajait beszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
- A helyiségekben csak olyan fűtőberendezést szabad használni, mely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet és kifogástalan állapotú.
- Világítóberendezést, villamos eszközt, berendezést úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy a környezetre tűzveszélyt ne jelentsen.

#### **3.1 Tárolás szabályai:**

- Helyiségben építményben és szabadterén csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.
- Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet tüzet vagy robbanást okozhat egy egységben nem szabad tárolni.
- Be kell tartani az állványzat és polcok terhelhetőségi normáit.
- Az állványzatra rá kell írni a polconkénti maximális terhelhetőséget. Állványos tárolás esetén közlekedési utakat kel biztosítani, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

#### **3.2. Dohányzás**

- A Központ területén a dohányzás tilos melyet szabványos táblával jelölni kell!
- A Központ területén dohányzó helyet kijelölni nem lehetséges.

---

### 3.3. Csatornahálózat

- Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes gázt, gőzt vagy folyadékot tartalmazó szennyvizet közcsatornába vagy szikkasztóba vezetni nem szabad. A csatornát, lefolyót állandóan tisztán kell tartani. Szükség esetén az összefolyóra olajfelfogót kell elhelyezni és a szennyvizet csak derítő aknán lehet elvezetni.

### 3.4. Közlekedési út

- Éghető anyag zárttéri raktározásánál, tárolásánál 5 méter tárolási magasságig 1,8 méter széles, nagyobb tárolási magasság esetén 3 méter széles, s azon keresztirányban 25 méterenként 1 méter széles utat kell biztosítani.
- A közlekedési utakat, a kiürítési és menekülési útvonalakat, belső udvart, a ki- bejárati kapukat, ajtókat, átjárókat, folyosókat, lépcsőket, valamint vészkijáráshoz, vészlétrához, tűzoltó felszerelésekhez, készülékhez, eszközökhöz vezető utakat eltorlaszolni vagy leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.
- Minden olyan helyiségben, ahol a bejárati ajtón kívül abból más helyiségbe, közterületre, udvarra stb. kivezető ajtaja is van, gondoskodni kell annak megjelöléséről, valamint arról, hogy tűz esetén az használható legyen.
- Tilos lezárni olyan helyiség ajtajait, amelyben emberek tartózkodnak, vagy amelyek a menekülés célját szolgálják, továbbá a menekülés útjába esnek.
- Ha a vészkijáraton redőny vagy rács van elhelyezve, akkor azt az üzemidő kezdetétől annak befejezéséig nyitva kell tartani, hogy veszély esetén a helyiség könnyen elhagyható legyen.
- Ha a munka jellege az ajtók zárását szükségessé teszi, veszély esetén azok külső nyithatóságát is biztosítani kell.

### 3.5. Tűzoltó – vízforrások és tartozékai

- A tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, eltorlaszolni ideiglenesen sem szabad. A szerelvények és a tartozékok rendeltetésszerűen használhatók legyenek.
- A tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállási helyet biztosítani, hogy azok mellett legalább egy nyomsávú közlekedési út szabadon maradjon.
  - A létesítmény közlekedési és a vízszerezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon, tűzoltó gépjárművel járható állapotban kell tartani.

### 3.6. Tűzoltó készülékek ellenőrzése és karbantartása

- A tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet felülvizsgálója végezhet, aki arra vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsgabizonyítvánnyal rendelkezik.

- 
- A készenlétben tartó, vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék:
    - a. Az előírt készenléti helyen van-e
    - b. Rögzítése biztonságos-e
    - c. Látható-e
    - d. Magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,
    - e. Használata nem ütközik-e akadályba
    - f. Valamennyi nyomásmérő, vagy jelzőműszerének jelzése a működési zónában található-e,
    - g. Hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,
    - h. Fém vagy műanyag plombája, záró pecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,
    - i. Karbantartása esedékes-e
    - j. Készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e
    - k. Állapota kifogástalan, üzemszerű-e.
  - Tűzoltó készüléket, eszközt, felszerelést és anyagot jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően a kijárat, illetőleg a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani, helyükről eltávolítani, vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni nem szabad.
  - Létesítményen, helyiségen belül a tűzoltó készülékeket jól látható helyen és jól hozzáférhetően kell elhelyezni úgy, hogy a tűzoltó készülék talpmagassága a helyiség padozatától legfeljebb 1,35 m-re legyen. A tűzoltó készülék felett 1,8-2,5 méter magasságban szabványos, után világító tűzoltó készülékjelző táblát kell elhelyezni.

### **3.7. Tüzelő és fűtő berendezések**

- Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely rendeltetészerű működése során nem okoz, tüzet vagy robbanást.
- A helyiségben ahol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat tárolnak, előállítanak, felhasználnak, forgalmazznak, nyílt lánggal, izzással vagy veszélyes felmelegedéssel üzemelő berendezés – a tevékenységet kiszolgáló technológiai berendezés kivételével – nem helyezhető el. Technológiai tüzelő berendezés létesítése esetén a tűz vagy robbanás keletkezésének lehetőségét megfelelő biztonsági berendezéssel meg kell akadályozni.
- Az I.-II. Tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal vagy fokozottan tűz- vagy robbanás veszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázzal üzemeltetett tüzelő- vagy fűtőberendezés, készülék működtetése alatt, meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.

- 
- A tüzelő és fűtőberendezés az égéstermék elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtásveszélyt.

### **3.8. Kisfeszültségű, erős áramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata**

- A villamos berendezés használatba vételét követően a berendezés üzemeltetője, ha a jogszabály másként nem rendelkezik,
  - a. 300 kg-nál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség, vagy szabadterület esetén legalább 3 évenként,
  - b. Egyéb esetben legalább 6 évenként a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítői iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszünteteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja,
- A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.
- A telep- vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás, vagy rendeltetés váltás során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.
- A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.

### **4. Az alkalmoszerű tűzveszélyes munkák végzése, engedélyezése:**

- Tűzveszélyes tevékenységnek minősül a hegesztés, forrasztás, szabadban való tüzelés, valamint minden egyéb nyílt lánggal, izzással, ill. 300 Celsius fok feletti hőmérséklettel járó tevékenység.
- Tűzveszélyes tevékenységet TILOS végezni olyan helyen, ahol tüzet, vagy robbanást okozhat mindaddig, míg a tűz vagy robbanásveszélyt el nem hárították.
- A szomszédos helyiségekre, ill. függőleges területekre a munkavégzés nem jelent-e tűzveszélyt.
- A mindenkor helyi sajátosságokat, a veszélyforrások kihatásait számításba kell venni.



- 
- A tűzveszélyes tevékenység végzésénél a helyszínen kell lenni az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléknek.
  - A tűzveszélyes munkavégzés engedélyezésére, ill. engedély kiadására jogosult személy az intézményvezető.
  - Az engedély csak a munkálatot konkrétan végző személyre, a konkrét helyszínrre és maximum 1 napra állítható ki.
  - Hegesztést és forrasztás csak erre érvényes, tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet.
  - A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését az engedélyezőnek köteles bejelenteni.
  - A központ területén külső szakipari munkát végzők tűzvédelmi feladatait az intézményvezető a tűzvédelmi tanácsadóval közösen koordinálja.

#### **5. A beosztott munkavállalók tűzvédelmi feladatai:**

Ismerni kötelesek a munkahelyükre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat:

- munkakörükre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat,
- a tűzvédelmi felszerelések helyét, használatát
- a tűzjelzés módját, helyben a tűzoltóság felé,
- a tűz esetén a követendő magatartást.

Kötelesek a tűzvédelmi előírásokat betartani, mások figyelmét arra felhívni, valamint a munkaidő befejezésekor ellenőrizni, hogy a munkahelyen minden olyan veszélyforrást megszüntettek-e pld.: elektromos működtetésű gép ki van-e kapcsolva / ami tüzet okozhat.

Kötelesek az előírt oktatásokon, szakvizsgákon részt venni, és azt aláírásukkal igazolni.

Tűz esetén kötelesek azt haladéktalanul jelenteni, hozzáfogni az életmentéshez és oltáshoz, illetve a jelenlévő vezetők utasításai szerint eljárni.

Kötelesek a tűzoltást vezető tűzoltó utasításait végrehajtani.

Munkájuk befejeztével kötelesek:

- A fűtőberendezések közvetlen közelében minden éghető anyagot eltávolítani.
- A világítást ki kell kapcsolni.
- Meg kell győződniük, hogy tüzet, tűzre utaló körülményt nem tapasztaltak-e.

---

## 6. Helyiségekre vonatkozó előírások:

### Irodahelyiségek , tárgyaló tűzvédelmi előírásai:

- gondoskodni kell az állandó takarításról,
- a papír és egyéb hulladékot megfelelő hulladéktárolóba kell rakni és naponta eltávolítani,
- a helyiségekben tűzveszélyes folyadék még átmenetileg sem tárolható,
- villamos eszközöket, készülékeket üzemeltetni jelzőlámpával felszerelt vagy ezen keresztül csatlakoztatott berendezést szabad,
- hőszigetelőket csak engedéllyel lehet üzemeltetni és állandó felügyelet mellett úgy, hogy a hőszigetelővel szemben az elhelyezett anyag felülete 60 Celsius fokot ne érje el,
- A villamos üzemű berendezések és készülékek csatlakozó zsinórait a munkaidő végén az ott dolgozóknak ki kell húzni. Az irodát utolsónak elhagyó dolgozó köteles meggyőződni arról, hogy tüzet előidéző ok nem áll fenn.
- Sérült, tűz-, vagy balesetveszélyes elektromos szerelvényt, berendezést, készüléket használni nem szabad. Csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos hálózat, szerelvény, berendezés, készülék használható! Ennek érdekében a villamos hálózatot, a helyiségben NAPRA PONTOSAN - **6 évente** tűzvédelmi műszaki követelmények szempontjából szakemberrel felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt, feltárt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell (szerelői nyilatkozat!)

### Közlekedő folyosók tűzvédelmi előírásai:

- A közlekedőket, folyosókat, menekülési útvonalakat anyagtárolással egyéb más tevékenységgel is szűkíteni, eltorlaszolni szigorúan tilos.
- A menekülésnél számításba vett ajtókat, kijáratokat amennyiben az épületben személyek tartózkodnak lezárni nem szabad. Az ajtók teljes szélességükben nyithatóak legyenek.
- A felszerelt irányfény világítóit eltorlaszolni tilos, működőképességét állandóan biztosítani kell.
- Sérült, tűz-, vagy balesetveszélyes elektromos szerelvényt, berendezést, készüléket használni nem szabad. Csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos hálózat, szerelvény, berendezés, készülék használható! Ennek érdekében a villamos hálózatot, a helyiségben NAPRA PONTOSAN - **6 évente** tűzvédelmi műszaki követelmények szempontjából szakemberrel felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt, feltárt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell (szerelői nyilatkozat!)

---

### **Mosdók, WC-k tűzvédelmi előírásai:**

- A helyiségekben a rendeltetéstől eltérő tevékenységet folytatni, illetve idegen anyagot tárolni tilos.
- Elektromos berendezéseken, kapcsolóin és annak közvetlen közelében éghető anyagot elhelyezni tilos.
- Az égőket búrával, az elosztókat fedéllel kell ellátni.
- A helyiségeket használaton kívül minden esetben áramtalanítani kell.
- A helyiségekből utoljára távozó köteles meggyőződni arról, hogy nem maradt e vissza gyújtóforrás
- Sérült, tűz-, vagy balesetveszélyes elektromos szerelvényt, berendezést, készüléket használni nem szabad. Csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos hálózat, szerelvény, berendezés, készülék használható! Ennek érdekében a villamos hálózatot, a helyiségben NAPRA PONTOSAN - 6 évente tűzvédelmi műszaki követelmények szempontjából szakemberrel felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt, feltárt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell (szerelői nyilatkozat!)

### **Takarítószer tároló tűzvédelmi előírásai**

- Tároló tűzvédelmi rendjéért a takarító a felelős
- Tárolóban az éghető anyagokból csak a használatbavételi engedélyben meghatározott mennyiség tárolható.
- Éghető folyadékot használni, szikrázással, nyílt lánggal járó tevékenységet végezni a tárolóban csak írásbeli engedély alapján szabad.
- Anyagok tárolása a meghatározott rend szerint történhet.
- Tárolóban „Tűzveszélyes”-nél veszélyesebb anyagok nem tárolhatók.
- Villamos berendezés 0,5 méter távolságán belül éghető anyag nem helyezhető el.
- A villamos kapcsolók akadálymentes elérését biztosítani kell.
- A tároló ajtaját zárva kell tartani, kizárva az illetéktelenek hozzáférését.
- A tároló ajtaját mindig zárva kell tartani.
- Sérült, tűz-, vagy balesetveszélyes elektromos szerelvényt, berendezést, készüléket használni nem szabad. Csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos hálózat, szerelvény, berendezés, készülék használható! Ennek érdekében a villamos hálózatot, a helyiségben NAPRA PONTOSAN - 6 évente tűzvédelmi műszaki követelmények szempontjából szakemberrel felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt, feltárt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell (szerelői nyilatkozat!)

### **Iráttár tűzvédelmi előírásai:**

- Iráttárnak csak nem éghető épületszerkezeti helyiséget szabad alkalmazni.
- Az állványok között legalább 0,8 m széles közlekedési utat kell biztosítani.
- Az iráttár helyiségben csak zárt villamos világítás használható.
- A világítótestek és az állványokon elhelyezett iratok között olyan tűztávolságot kell biztosítani, hogy a fényforrás környezetében elhelyezett iratokra gyújtási veszélyt ne jelentsen. (legalább 0,5 m)

- 
- Az irattárban tilos a dohányzás és a nyílt láng használata. A bejáratnál erre utaló jelzőtáblát el kell helyezni. Nyílt lánggal járó munkát csak külön írásos engedély alapján lehet végezni.
  - Az irattárból történő távozáskor a villamos berendezést a hálózatról le kell választani.
  - Sérült, tűz-, vagy balesetveszélyes elektromos szerelvényt, berendezést, készüléket használni nem szabad. Csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos hálózat, szerelvény, berendezés, készülék használható! Ennek érdekében a villamos hálózatot, a helyiségben NAPRA PONTOSAN - **6 évente** tűzvédelmi műszaki követelmények szempontjából szakemberrel felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt, feltárt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell (szerelői nyilatkozat!)

### **Teakonyha tűzvédelmi előírásai:**

- Az elektromos gépeket, berendezéseket csak az előírásoknak megfelelően szabad használni, védőföldelés nélkül elektromos gépet használni szigorúan tilos.
- A kialakított közlekedési utakat teljes szélességükben biztosítani kell. Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni tilos.
- Eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek a villamos berendezést a villamos hálózatról le kell választani feszültség mentesíteni kell, valamint meg kell győződni arról, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat.
- Villamos készülékeket, eszközöket üzemeltetni jelzőlámpával felszerelt vagy ezen keresztül csatlakoztatott berendezést szabad.
- Sérült, tűz-, vagy balesetveszélyes elektromos szerelvényt, berendezést, készüléket használni nem szabad. Csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos hálózat, szerelvény, berendezés, készülék használható! Ennek érdekében a villamos hálózatot, a helyiségben NAPRA PONTOSAN - **6 évente** tűzvédelmi műszaki követelmények szempontjából szakemberrel felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt, feltárt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell (szerelői nyilatkozat!)

### **7. Villamos berendezéssel szemben támasztott alapvető követelmények:**

- A szabványtól eltérő villamos szerelést és berendezést létesíteni, használni és üzemeltetni nem szabad.
- Megrongálódott hibás berendezést üzemeltetni, feszültség alatt tartani tilos!
- A villamos berendezéseket veszélyes felmelegedés ellen védeni kell. Olyan berendezést, amely használat közben tüzet okoz, üzemeltetni nem szabad.
- Villamos berendezéseket rendszeresen tisztítani kell a szennyeződésektől.
- Villamos berendezésre éghető anyagú díszítő anyagot elhelyezni nem szabad.
- Villamos berendezés javítását csak villamos szakember végezhet.
- Használaton kívül villamos berendezést le kell szerelni, meg kell szüntetni.


---

## II. Záró rendelkezés

Ez a szabályzat 2022.02.01. napján lép hatályba.

A Központnál gondoskodni kell arról, hogy a szabályzatban foglalt előírásokat a munkavállalók oktatás keretében megismerjék.

Székesfehérvár, 2022.02.01.

  
Kelemen Beáta  
Intézményvezető

